





Studio ing. Mauro Curioni Piazza Marinetti n.6, 30026 Portogruaro (VE) telefono e fax 0421.394536 0421.276272

tavola:

ipologa di armatura	apologii	probabile percorso condultura esistente	
		dspersore di ierra	바
		quadro elettrico	7
punto luce non intervento		intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC I-TRON 1 STU-M 6M 700 mA 99W	
intervento di refilting per proiettore ARMONIA della AEC con 3M 700 mA 76W	×	intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC I-TRON 1 STU-M 4M 700 mA 66W	•
intervento di refitting per proiettore Light 21 della NERI con 3M 700 mA 6000 lm 80W	0	intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC I-TRON ZERO STU-M3M 700 mA 51W	
intervento di refitting per proiettore Light 21 della NERI con 2M 700 mA 4500 lm 45W	0	intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC I-TRON ZERO STU-M 3M 525 mA 36W	
intervento di sastituzione con proiettore tipo AEC SOLED OF2H1 STU-M 1M 525 mA 12W	•	intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC I-TRON ZERO STU-M 2M 525 mA 24W	•
intervento di sostituzione con proiettore tipo AEC ARMONIA 1 0F2H1 SO5 4M 700mA 70W		intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC I-TRON ZERO STU-M 1M 525 mA 12W	
intervento di sostituzione con proiettore tipo REVALAMPE LRSS STU-M 2M 700 mA 40W		intervento di sostituzione con proiettore lipo AEC ECORAYS TP STU-M 2M 525 mA 26W	
IDA	EN	LEGENDA	