



# Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 08.10.2018

## “S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI JESOLO

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA “G. RODARI”. CIG: 653909363F.**

Un operatore economico formula il seguente quesito:

Con riferimento al criterio di miglioria di natura quantitativa 2.1 del bando di gara (INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI PER GLI APPARECCHI ILLUMINANTI A LED) si chiede di chiarire se vale quanto riportato a pagina 10 del disciplinare, ovvero aumento della garanzia di 3 o 5 anni oltre a quella già prevista in progetto, per un totale rispettivamente di 5 anni o di 7 anni, oppure se vale quanto riportato a pag. 12 dello stesso disciplinare, in cui si specifica che l'aumento di garanzia è di 1 o 3 anni oltre a quella già prevista in progetto, per un totale rispettivamente di 3 anni o 5 anni.

### **Risposta:**

Sentito il RUP del comune di Jesolo al quesito viene data risposta nei termini che seguono:

Vale quanto indicato a pag. 12 del disciplinare.

Poiché quanto riportato a pag. 10:

*“che aumenti la garanzia della durata di 3 o di 5 anni già prevista nel progetto”*

contiene un errore di scrittura che corretta risulta essere:

*“che aumenti la garanzia della durata a 3 o a 5 anni comprendenti quella già prevista nel progetto”*

Invariato il resto

Il dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto  
*(documento firmato digitalmente)*