

### QUESITO

Da un operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura di gara vengono richiesti dei chiarimenti in relazione alla tipologia e alle quantità inerenti la recinzione esterna art. E.27.02.d del computo metrico estimativo.

### RISPOSTA

In riferimento al quesito relativo alla tipologia e alle quantità inerenti la recinzione esterna art. E.27.02.d si specifica:

il prezzo unitario di CME relativo al progressivo "n. 100 - art. E.27.02.d - Fornitura e posa in opera di Barriera metallica di recinzione ..." dovrà tenere conto anche della quantità dell'acciaio annegato nel calcestruzzo (lunghezza complessiva del profilo pari a 350 cm) come rappresentato nella tav. 0-P "recinzione tipo - prospetto e sezione". Gli elementi di fissaggio riportati nella sezione tipo (tav arch. 0-P.pdf) sono indicativi pertanto e come previsto nella voce di computo metrico estimativo, i profili verticali dovranno essere collegati tramite un unico elemento trasversale in acciaio non zincato della medesima sezione ed inserito nel calcestruzzo.

Si precisa che in riferimento alla tav. 0-P, la scala dei particolari "recinzione tipo - prospetto e sezione" è "1:20".

Per quanto concerne le diverse altezze esposte nel computo (H=2,10 m e H=3,00 m) si specifica che la tipologia di recinzione è una sola con altezza profilo fuoriuscente dal muretto in cemento armato di m. 2.10.

Mestre, 3 febbraio 2014

Il dirigente  
Ing. Andrea Menin