



Città metropolitana  
di Venezia

*Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico*

PEC: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it) - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre

**OGGETTO: Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le strade provinciali S.P. 43 Portegrandi-Caposile-Jesolo ID manufatto 010 - ponte sul fiume Sile in comune di Quarto d'Altino - sostituzione barriere stradali rampe di accesso al ponte. CIG: 7449769FD8.**

Un operatore economico formula il seguente quesito:

Con riferimento all'art 3 “Scelte progettuali” della Relazione Generale nel quale è prevista l'installazione di barriera in classe H2W4 bordo laterale (su arginello con scarpata), si chiede se deve intendersi che la barriera proposta dovrà essere del tipo testata su arginello con scarpata con idoneo crash test o altro. Nel qual caso, si chiede di conoscere dall'amministrazione almeno un modello di prodotto presente sul mercato rispondente ai requisiti del progetto in gara.

Risposta

Con riferimento alle indicazioni riportate nell'elaborato PE.03 si ribadisce che le barriere H2 da installare devono avere le seguenti caratteristiche :

classe barriera: H2

tipologia barriera: bordo rilevato

larghezza di lavoro : W4

severità d'urto ASI classe A

Per l'accettazione del materiale, dal primo gennaio 2011, tutte le barriere devono avere la certificazione CE, dalla quale risulta anche il crash test effettuato per quella barriera.

Posto che la scrivente amministrazione non può dare alcuna indicazione in merito alla marca di barriere da utilizzare, si precisa che il modello richiesto è presente nel mercato.

Mestre, 21/06/2018

Per Il Dirigente  
Ing. Simone Agrondi

Ing. Rossella Guerrato