



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

S.U.A. VE per conto del Comune di Cavallino-Treporti

Venezia-Mestre, 7 febbraio 2019

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca' Savio. CIG 7724842547. QUESITO N. 4.

Un operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) *il tratto relativo alla soluzione con passerella avente un palo in acqua (color ciano) non è riportato nelle planimetrie SDA_PLA_0-029 e SDP_PLA_CTR_030. Si chiede dove sia;*
- 2) *la tipologia di sezione SDP_SOL_STR-009 non è riportata nella relazione tecnica di calcolo né è indicato dove venga impiegata. Si chiede se sia stata dimensionata e dove venga impiegata.*

Come riscontrato dal Rup del Comune di Cavallino-Treporti, si risponde nei seguenti termini:

- 1) I tratti con la passerella a sbalzo che prevede il palo in acqua sono 3; di seguito si riporta dove sono indicati i tratti e le relative soluzioni strutturali:
 - nella Tav. SDP_TIP_STR-001(quadro C) indicato in legenda con il cerchio tratteggiato di colore viola è individuato il tratto con struttura in aggetto esterna al muro di marginamento raccordo con pista della nuova rotonda in via della Fonte la cui soluzione strutturale è riportata nelle tav SDP_SOL_STRU-006/ tav SDP_SOL_STRU-009;
 - nella Tav. SDP_TIP_STR-002 (quadro D) indicato in legenda con il cerchio tratteggiato di colore verde è individuato il tratto con struttura in aggetto esterna al muro di marginamento raccordo con chiavica su incrocio con via Sette Casoni la cui soluzione strutturale è riportata nelle tav SDP_SOL_STRU-008/ tav SDP_SOL_STRU-009;
 - nella Tav. SDP_TIP_STR-002 (quadro F) indicato in legenda con il rettangolo tratteggiato di colore magenta è individuato il tratto con struttura in aggetto esterna al muro di marginamento intervento su piarda in corrispondenza di via Brigata Volturmo la cui soluzione strutturale è riportata nelle tav SDP_SOL_STRU-010.
- 2) La struttura tipo B2 viene impiegata nelle posizioni riportate nelle tavole dalla SDP_SOL_STRU_006 alla SDP_SOL_STRU_009 (assi con indicazione TIPO B2) e inquadrata nelle tavole generali da SDP_PLA_STRU-001 a SDP_PLA_STRU-029. Per il dimensionamento strutturale la soluzione TIPO B2 è stata equiparata alla sezione TIPO B (cap. 2.8 della Relazione Tecnica delle strutture e calcoli) in quanto anche se avente forma a ginocchio presenta le stesse sollecitazioni e la stessa sezione minima resistente della soluzione TIPO B.

Il dirigente

dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)