



Città metropolitana
di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

S.U.A. per conto del Comune di Dolo Ve

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI DOLO (VE), COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHE' GESTIONE/FORNITURE CIRCA LA MOBILITA' ELETTRICA, PER LA DURATA DI 20 ANNI. CIG: 8414293E3B.

VERBALE N. 10 DEL 18/3/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo (18/3/2021) alle ore tredici e quarantasei minuti (13.46) presso la Sala Attico sita al piano III della Torre Nord del Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre, si è riunita in seduta riservata, come disposto dall'art. 21 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2762 del 16/11/2020 e composta dal Presidente, ing. Raffaele Finazzi, funzionario P.O. dell'Area Lavori Pubblici Servizio Edilizia della Città metropolitana di Venezia, dai commissari dott. Walter Toniati e ing. Danillo Tomasella, professionisti incaricati dal Comune di Dolo, e dalla segretaria verbalizzante Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell'Area gare e contratti.

Il Presidente, il commissario Tomasella e la segretaria sono presenti fisicamente in sala, mentre il commissario Toniati risulta connesso da remoto in modalità videoconferenza.

Sono presenti in sala il RUP del Comune di Dolo, ing. Francesco Dittadi, e l'ing. Calogero Collerone, consulente del Comune di Dolo per il supporto al RUP nella redazione dei criteri di valutazione di cui alla gara in oggetto.

IL PRESIDENTE

richiama i verbali di gara n. 1 del 27/11/2020, n. 2 del 3/12/2020, n. 3 del 12/1/2021, e n. 4 del 19/1/2021, n. 5 del 5/2/2021, n. 6 del 17/2/2021, n. 7 del 26/2/2021, n. 8 del 5/3/2021 e n. 9 del 12/3/2021;

LA COMMISSIONE

prende in considerazione e valuta per ciascun concorrente i seguenti elementi e sub-elementi di valutazione di cui alla tabella del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara:

con riferimento all'elemento di valutazione "capitolo 2.4 Fattore di mantenimento della sorgente LED e scostamento coordinate colore" la Commissione chiede conferma all'ing. Collerone della sussistenza del presupposto del fattore di mantenimento non inferiore a 99,9% in relazione al numero di ore di funzionamento delle sorgenti LED, riscontrabile nelle schede tecniche dei concorrenti e della ripartizione del punteggio da assegnare alle offerte, e cioè

- 10.000 ore 0,05 punti

debba ragionevolmente applicarsi come:

- minore di 10.000 ore 0,05 punti.

Il Consulente conferma la lettura data dalla Commissione.

Esito della valutazione da parte della Commissione:

Elemento capitolo 2.4 (max 3,5 punti)		
Operatori economici	offerta	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L	=10.000 ore	1,4000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	>15.000 ore	3,5000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	>15.000 ore	3,5000

Con riferimento all'elemento di valutazione "capitolo 2.5 Lifetime circuito LED" la Commissione chiede conferma al Consulente della scheda tecnica individuata per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso luminoso in corrispondenza dei parametri L90 e B10.

Il Consulente conferma la lettura data dalla Commissione.

Esito della valutazione da parte della Commissione:

Elemento capitolo 2.5 (max 3,5 punti)		
Operatori economici	offerta	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L	>150.000 ore	3,5000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	>120.000 ore	1,4000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	>120.000 ore	1,4000

Elemento capitolo 2.6 (max 3,5 punti)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L	3,5000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	3,5000

RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	3,5000
---	--------

Elemento capitolo 2.7 (max 2,7 punti)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	2,7000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	2,7000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	2,7000

- con riferimento all'offerta presentata dal costituendo raggruppamento tra SG Dynamic E srl e ASPM Energia srl per l'elemento di valutazione "*capitolo 2.8 Protezione dell'apparecchio dalle sovratensioni – apparecchi in Classe II di isolamento*", la Commissione, rileva che nelle schede del concorrente non compare la dicitura "*classe II*" riferita al "*doppio isolamento*", ma accerta e prende atto che è presente il simbolo del doppio isolamento rappresentato da "*due quadrati concentrici*" nelle fotografie riportata nel documento "*TEST REPORT No. AI20-0057042-0...*".

Esito della valutazione da parte della Commissione:

Elemento capitolo 2.8 (max 2,8 punti)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	2,8000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	2,8000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	2,8000

Elemento capitolo 2.9 (max 1,4 punti)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	1,4000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	1,4000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	1,4000

Elemento capitolo 2.10 (max 1,4 punti)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	1,4000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	1,4000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	1,4000

Elemento capitolo 2.11 (max 1,2 punti)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	1,2000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	1,2000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	1,2000

Elemento capitolo 2.12 (max 1 punto)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	1,0000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	1,0000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	1,0000

Sub elemento capitolo 2.13a (max 0,5 punti)					
Operatori economici	Coefficienti assegnati dai Commissari			Punteggio conseguito per singola tipologia di apparecchio	Punteggio totale conseguito
	Finazzi	Toniati	Tomasella		
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,9	1	1	0,0967	0,4835
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,6	0,75	0,75	0,0700	0,3500
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,95	1	0,85	0,0933	0,4665

Con riferimento al sub elemento cap. 2.13a la Commissione attribuisce lo stesso coefficiente a ciascuna tipologia di apparecchio, trattandosi di serie omogenee.

Sub elemento capitolo 2.14a (max 0,9 punti)					
Operatori economici	Coefficienti assegnati dai Commissari			Punteggio conseguito per singola tipologia di apparecchio	Punteggio totale conseguito
	Finazzi	Toniati	Tomasella		
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,9	1	1	0,0967	0,8703
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,6	0,75	0,75	0,0700	0,6300
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,95	1	1	0,0983	0,8847

Con riferimento al sub elemento cap. 2.14a la Commissione attribuisce lo stesso coefficiente a ciascun apparecchio, trattandosi di serie omogenee.

Sub elemento capitolo 2.13b (max 0,5 punto)

Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,5000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,5000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,5000

Sub elemento capitolo 2.14b (max 0,5 punto)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,9000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,9000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,9000

Sub elemento capitolo 2.13c (max 0,5 punto)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,4000*
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,5000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,5000

*La Commissione attribuisce zero punti all'apparecchio "arredo urbano 1" perché supera il 15%.

Sub elemento capitolo 2.14c (max 0,9 punto)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,9000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,9000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,9000

Sub elemento capitolo 2.13d (max 0,5 punto)	
Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,5000
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,5000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,5000

Sub elemento capitolo 2.14d (max 0,9 punto)	
---	--

Operatori economici	Punteggio conseguito
RANZATO IMPIANTI S.R.L.	0,4000*
RTI SG DYNAMIC E S.R.L. E- ASPM ENERGIA SRL	0,9000
RTI DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS SRL - R.G. IMPIANTI SRL	0,9000

*la Commissione attribuisce zero punti agli apparecchi stradali dal n. 1 al n. 5, in quanto il limite proposto è inferiore a quello della normativa.

IL PRESIDENTE

alle ore 17.19 chiude la seduta riservata e dispone di aggiornare i lavori della Commissione per il giorno 24/3/2021 dalle ore 9.30 per proseguire nell'esame e valutazione degli elementi di valutazione delle offerte tecniche.

IL PRESIDENTE *Raffaele Finazzi - firmato digitalmente*

IL COMMISSARIO *Danillo Tomasella - firmato digitalmente*

IL COMMISSARIO *Walter Toniati - firmato digitalmente*

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE *Pamela Spricigo - firmato digitalmente*